

Осторожно, газ!

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования либо его неисправность могут не только оставить без крыши над головой, но и привести к человеческим жертвам. Однако большие и малые беды можно предупредить, если знать и соблюдать меры предосторожности. Чтобы эксплуатация газового оборудования была безопасной, необходимо регулярное техническое обслуживание. Отсутствие договора технического обслуживания может быть основанием для отключения от систем газоснабжения. Нельзя самостоятельно устанавливать и ремонтировать газовое оборудование. Эти виды работ производятся специализированными организациями.

При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, в квартире необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- исключить использование открытого огня, электроприборов, могущих дать искру;
- прекратить пользоваться газовым прибором (перекрыть кран на плите или газовой трубе);
- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки. Сквозняк будет способствовать разбавлению горючей смеси бытового газа с воздухом до безопасной концентрации;
- вызвать аварийную службу по телефону «104».

Это чрезвычайные правила, но не стоит забывать и повседневные. Готовя или разогревая себе еду на газовой плите:

- не оставляйте включенную плиту без присмотра;
- следите за тем, чтобы закипающая жидкость – вода, молоко, суп - не залила конфорку. Если это все же случилось, сначала перекройте газ, а потом уже вытирайте плиту;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью, и это повод обратиться к специалистам;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом следует закрыть краник на плите, затем кран на трубе;
- запрещается использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов для газовых колонок.

В домах, где отсутствует централизованное газоснабжение для приготовления пищи, используются газобаллонные установки. Напоминаем вам, что не допускается хранение и эксплуатация баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах и квартирах. Газовые баллоны (рабочий и запасной), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, должны располагаться вне зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание. Пристройки и шкафы для газового оборудования должны запираются на замок, иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Л. Тойдыганова

инженер по пожарной профилактике

РГКУ «УГПС РМЭ» по Советскому району,