


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель) ИЛП:


" 12 " 10 2018г. Ефремова А.И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2031 от 12.10.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Горномарийский район, д. Кузнецово, ул. Центральная, д. 19, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.2018

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.2018

Сотрудник, отобравший пробы: *И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.*

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Код пробы (образца): 2031.04 м г/м

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*


Дополнительные сведения:

Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник Татьяна Е.Н.

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы):					2031.04 м г/м
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке *					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7277	№ 734/17	09.11.2018	
2	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7210	№ 735/17	26.03.2019	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Ефремова А.И.
" 12 " 10, 2018г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2032 от 12.10.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Кукилиды-Паулкино, разводящая сеть*

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.2018

Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.2018

Сотрудник, отобравший пробы: *И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.*

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Код пробы (образца): 2032.04 м г/м

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Дополнительные сведения:


Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.Н.

Код образца (пробы): 2032.04 м г/м

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7277	№ 734/17	09.11.2018	
2	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7210	№ 735/17	26.03.2019	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф - ОИ 02 - 22 - 01 - 2016
		Действует с 12.12.2014 г.
		стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"


Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, 14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 2032 от 12.10.2018

Наименование образца : Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Кукшлиды-Паулкино, разводящая сеть

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И. 
сертификат эксперта № ГСЭН 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

12.10.2018
(дата формирования заключения)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969 ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи
20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по

УТВЕРЖАЮ:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

" 12 " 10 2018г.

Ефремова А.И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2033 от 12.10.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, с. Юльялы, ул. Вознесенская, д. 24, разводящая сеть
Пробы (образцы) направлены:
ООО "Кузнецовский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Дата и время отбора пробы (образца): 10.10.2018
Дата и время доставки пробы (образца): 10.10.2018
Сотрудник, отобравший пробы: И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Кузнецовский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "Кузнецовский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Код пробы (образца): 2033.04 м г/м
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения:
Акт, протокол отбора пробы:
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Техник Татьяна Е.П.

Код образца (пробы): 2033.04 м г/м

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7277	№ 734/17	09.11.2018	
2	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7210	№ 735/17	26.03.2019	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

425350, Республика Марий Эл г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969 ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.511026 Дата выдачи
20.04.2016г.

Выдан Федеральной службой по

УТВЕРЖАЮ:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Ефремова А.И.

" 12 " 10 2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2034 от 12.10.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Шерекей, разводная сеть*

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Дата и время отбора пробы (образца):

10.10.2018

Дата и время доставки пробы (образца):

10.10.2018

Сотрудник, отобравший пробы:

И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Кузнецовский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Кузнецовский с/с, с. Кузнецово

Код пробы (образца):

2034.04 м г/м

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер*

Дополнительные сведения:


Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.Н.

Код образца (пробы): 2034.04 м г/м

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7277	№ 734/17	09.11.2018	
2	Темостат эл. Суховозд. Тип ТС-80М-2	7210	№ 735/17	26.03.2019	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

